

# Netzbetreiberspezifische Ergänzungen zur TAB NS Nord 2023

der Energiegenossenschaft für  
Wittmund eG

Stichtag: 01.01.2024

## Herausgeber und copyright



*Energiegenossenschaft für Wittmund eG  
Am Markt 16  
26409 Wittmund*

## Inhaltsverzeichnis

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Geltungsbereich.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>2.</b> | <b>Kontaktdaten.....</b>  | <b>3</b> |
| <b>3.</b> | <b>Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023.....</b> | <b>4</b> |

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Technischen Anschlussbedingungen der Energiegenossenschaft für Wittmund eG bestehen aus der „TAB NS Nord 2023“ und den vorliegenden netzbetreiberspezifischen Ergänzungen

(2) Die netzbetreiberspezifischen Ergänzungen enthalten Hinweise und Erläuterungen zu Vorgaben der TAB NS Nord 2023, in denen auf weitere Vorgaben des Netzbetreibers verwiesen wird oder in denen eine vorherige Abstimmung mit dem Netzbetreiber geregelt wird.

### 2. Kontaktdaten

(1) Netzbetreiber im Sinne dieses Beiblattes ist:

Energiegenossenschaft für Wittmund eG  
Am Markt 16  
26409 Wittmund  
Tel: 04462/2066-0  
Fax: 04462/2066-99  
E-Mail: [technik@eg-wittmund.de](mailto:technik@eg-wittmund.de)

(2) Ansprechpartner für Rückfragen zu den Technischen Anschlussbedingungen ist / sind:

Energiegenossenschaft für Wittmund eG  
Am Markt 16  
26409 Wittmund  
Tel: 04462/2066-0  
Fax: 04462/2066-99  
E-Mail: [technik@eg-wittmund.de](mailto:technik@eg-wittmund.de)

(3) Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen:

Tel.: 04462/206620

### **3. Netzbetreiberspezifische Erläuterungen zur TAB NS Nord 2023**

- Kennzeichnung der Zählerplätze nach Anhang H der TAB NS Nord 2019 erfolgt im Netzgebiet der Energiegenossenschaft für Wittmund eG nach Verfahren A.
- Die Sicherungsgröße NH 000 ist im Netzgebiet der Energiegenossenschaft für Wittmund eG bis zu einer Größe von 100 A zulässig. Höhere Absicherungen sind mittels NH 01 und NH 02 zu realisieren.
- Bei Zählerplätzen mit Wandlermessung (halbindirekter Messung) wie in Punkt 7.3 der TAB NS Nord 2023 beschrieben, wird im Netzgebiet der der Energiegenossenschaft für Wittmund eG die Spannungspfadsicherung der Wandlermessung prinzipiell als 3-polig schaltender Leitungsschutzautomat mit einem Schaltvermögen von mind. 25kA gefordert.
- Wandlermessungen sind grundsätzlich mit Trennklemmen auszuführen.
- Wir bitten die Fachfirmen generell bei Wandlermessung bereits im Vorfeld mit uns den Messaufbau und den Aufbau der Zählerschränke abzustimmen.