

Anlage 1 - Fertigstellungsanzeige

Fachunternehmer:

Bestätigung vom Fachunternehmer:

- Einhaltung der min. Anforderungen des Heizungsfüllwassers nach ZVSHK-Fachregel zur Vermeidung von Steinbildung (Die Grenze der Wasserhärte sind nach VDI 2035 einzuhalten)
- Einstellen der Ausdehnungsgefäße auf den korrekten Vordruck:
Heizung: _____ bar Sekundär: _____ bar Solar: _____ bar TWW: _____ bar
- Einstellen der Nennwärmeleistung und Abgaswerte prüfen (Alternativ ist das Messprotokoll beizulegen)
CO₂-Gehalt : _____ % O₂-Gehalt: _____ % CO-Gehalt: _____ ppm
Raumtemp.: _____ °C Abgastemp.: _____ °C Abgasverlust: _____ %
- Dichtheitsprüfung der Gasleitung durchgeführt. Eine Kopie der Gas-Fertigmeldung ist beizulegen.
(Die Gas-Fertigmeldung ist direkt an den Netzbetreiber zu senden.)
- Die Anlage wurde unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere unter Einhaltung der gültigen EN-, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, den Regelwerken DVGW, sowie den gültigen behördlichen Vorschriften, Anforderungen für EG-Wärme geprüft und fertiggestellt.
- Der Lieferumfang entspricht dem Angebot. Bei einer Abweichung ist ein neuer Wärmelieferungsvertrag oder eine Vertragsergänzung der Fertigmeldung beizulegen.
- Der Fachunternehmer wünsche eine Teilnahme an der Bauabnahme.

Bestätigung vom Fachunternehmer und dem Kunden:

- Der Kunde wurde in die Bedienung des Heizungsreglers, Befüllung der Heizungsanlage mittels des Systemtrenner, Bestätigung des Entstörknopfes und der weiteren Anlagenteile eingewiesen.

Bemerkung:

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum

Unterschrift Fachmonteur

Unterschrift Kunde

Ohne Fertigmeldung erfolgt keine Vergütung. Wird die gemeinsame Abnahme telefonisch vereinbart, so ist das Dokument bei der Abnahme zu übergeben.